



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 27-94-85, факс: 43-75-17
E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КРАСНОКУТСКОМУ, АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОМУ,
НОВОУЗЕНСКОМУ И ПИТЕРСКОМУ РАЙОНАМ

413362, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Трутнева, д.10а,
тел. (факс) 8 (845-62) 2-87-08
E-mail: novouz-gpn@yandex.ru

Предписание № 323/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа села Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области, в лице директора Трибунской Александры Николаевны

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Краснокутского, Александрово-Гайского, Новоузенского и Питерского районов Саратовской области по пожарному надзору №323 от 03.12.2015 года, ст.6 Федерального закона РФ от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. "07" декабря 2015 г. до 16 час. 00 мин. "17" декабря 2015 г., инспектором отдела надзорной деятельности по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области лейтенантом внутренней службы Якушевым Дмитрием Андреевичем, проведена проверка муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы села Дмитриевка Новоузенского района Саратовской области, расположенного по адресу: Саратовская область, Новоузенский район, село Дмитриевка, переулок Рабочий, 2, совместно с директором Трибунской Александрой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности", необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5

1	В здании образовательного учреждения, отсутствует оборудование, позволяющее вывести сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации без участия персонала объекта в подразделение пожарной охраны.	(ч.7 ст.83 Федерального закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года)	01.05.2016	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности по Краснокутскому, Александрово-Гайскому, Новоузенскому и Питерскому районам Саратовской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области лейтенант внутренней службы  Д.А. Якушев «17» декабря 2015 г.

М.Д.П.

Государственный инспектор
Новоузенского района
по пожарному надзору
149

Предписание для исполнения получила:

Директор МОУ СОШ села Дмитриевка
Новоузенского района
Саратовской области
«17» декабря 2015 г.

 А.Н. Трибунская

--	--	--	--	--	--	--	--